

Ostrołęka, dn. 27.07.2016r.
L. dz./ RE3/RM/RP/4610/5845/2016

BOLC PROJEKT
Ul. Bohaterów Warszawy 31A/18
07-410 Ostrołęka

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemnocha gm. Lelis.

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemnocha gm. Lelis, Rejon Energetyczny Ostrołęka informuje, że projekt z przedstawioną trasą zostaje **uzgodniony pozytywnie** pod warunkiem zachowania wytycznych:

1. W miejscach zbliżeń do słupów energetycznych zachować odległość poziomą min. 1m,
2. Podczas prac przy zbliżeniu do słupów energetycznych konstrukcje linii przesyłowych zabezpieczyć przed przewróceniem,
3. W miejscach zbliżeń do istniejących złączy kablowych nN 0,4kV, zachować odległość poziomą 0,5m zgodnie z normą N SEP-E-004,
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności,

Dodatkowo zawiadamiamy, że w przypadku, gdy na etapie wykonawstwa stwierdzone zostaną niezgodności względem przedstawionych rozwiązań należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przebudowy kolizji.

Przedmiotowe uzgodnienie należy umieścić w projekcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrołęka
Dyrektor
Kazimierz Murawski

Sporządził:
Robert Przybysławski
tel. 29 764 18 49