

Ostrołęka, dn. 13.01.2016r.
L. dz./ RE3/RM/RP/12/.....**206**...../2016

Przedsiębiorstwo Inżynierii
Sanitarnej „ENERGAS” s.c.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
ul. Warszawska
07-400 Ostrołęka

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Białobiel, gm. Lelis.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 04.01.2016r. dotyczące uzgodnienia rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Białobiel, gm. Lelis, Rejon Energetyczny w Ostrołęce informuje, że projekt zostaje **uzgodniony pozytywnie** pod warunkiem zachowania wytycznych:

1. W miejscach wykonywanych wykopów gdzie występują skrzyżowania, kable elektroenergetyczne nN 0,4kV należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi koloru niebieskiego,
2. Prace ziemne i zabezpieczenie kabli w rejonie skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji z wodociągiem należy wykonywać ręcznie, w porozumieniu i pod nadzorem pracowników Posterunku Energetycznego w Ostrołęce, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności,
3. Wszystkie odkryte podczas ręcznych przekopów kable należy traktować jako czynne i po zabezpieczeniu, przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia służbom technicznym RE Ostrołęka.
4. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, mogą być prowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne oraz muszą przebiegać ściśle według procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. dotyczących organizacji pracy przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Dodatkowo zawiadamiamy, że w przypadku, gdy na etapie projektowania lub wykonawstwa stwierdzone zostaną niezgodności względem wymienionych powyżej kwestii, należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przebudowy.

Przedmiotowe uzgodnienie należy umieścić w projekcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Białobiel, gm. Lelis.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrołęka
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Przemysław Zyśk

Sporządził:

Robert Przybysławski

tel. 29 764 18 49