


Wymiary bloków oporowych,
grunt spoisty,
ciśnienie prób. 0,98 MPa

średnica nominowana mm	h mm	h ₁ mm	l mm	b mm	b ₁ mm	a mm	objętość m³
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	450	220	750	270	100	200	0,070


Wymiary bloków oporowych,
grunt sypki,
ciśnienie prób. 0,98 MPa

średnica nominowana mm	h mm	h ₁ mm	l mm	b mm	b ₁ mm	a mm	objętość m³
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	500	240	500	180	80	200	0,038

PRZEKRÓJ
A-A



PRZEKRÓJ
B - B



Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostów Leszek Chmielewski 07-410 Ostrołęka ul. Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
Inwestor:	Gminia Leśis ul. Szkolna 37, 07 - 402 Leśis	Branża:	Sanitarna
Nazwa obiektu:	Droga Gminna (KDWr)	Stadium:	P.B.
Lokalizacja:	ul. Fiołkowa, ul. Różana i ul. Spokojna w Białobielu	Skala:	1:500
Temat:	Przebudowa ul. Różanej i ul. Fiołkowej w msc Białobiel wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury wodociągowej	Data:	27 grudzień 2013 r.
Nazwa rysunku:	Rys nr:		Stron:
SCHEMAT BLOKÓW OPOROWYCH		6	1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
b. sanitarna projektant	inż. Stanisław Zera	89/94/Os	
b. sanitarna sprawdzający	mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz	7/98/Os	