

Ostrołęka 13. 07. 2015 r.

WÓJT GMINY LELIS
Sz. P. Stefan Prusik
07-402 Lelis
ul. Szkolna 37

Dot; Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łęg Przedmiejski

W związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łęg Przedmiejski kol. Chrusty; firma **ASG INWESTYCJE S.C. - eksploatator gminnej sieci wodociągowej wydaje warunki techniczne na realizację powyższego zamierzenia.**

- sieć wodociągową wykonać z rur PVC Ø 90 PN 10,
- zastosować armaturę linową, trójniki, zasuwy itd. - żeliwo sferoidalne, PN 10,
- połączenia rur PVC z armaturą wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych,
- zamontować hydranty DN 80 z podwójnym zabezpieczeniem,
- na zasuwach zamontować teleskopowe obudowy kluczy i skrzynki żeliwne zabezpieczone płytką betonową 50x50 cm,
- przejścia pod ciągami komunikacyjnymi zabezpieczyć stalową rurą osłonową ,
Przyłącza wodociągowe odbiorców indywidualnych wykonać wg następujących warunków;
- przyłącze wykonać z rur PE Ø 40 łączonych na złączki zaciskowe, zakończyć zasuwą kielichową Dn 32 z gwintem wewnętrznym do rur PE w celu umożliwienia odcięcia przyłącza do działki.
- włączenie wykonać trójnikiem siodłowym Ø90/40.
- na przyłączy zamontować skrzynki żeliwne o wymiarach 270 x 270 x 157 mm. całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
2. Odbioru technicznego dokonuje przedstawiciel ASG INWESTYCJE S.C.
3. Zabrania się poboru wody z sieci wodociągowej bez dokonanych odbiorów i podpisania umowy z ASG INWESTYCJE S.C. na dostawę wody.
4. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Wydano do celów projektowych.

