


54



sterowanie ośw. wyłącznikiem zmierzch. TW2-2 lub
astronomicznym CPA .

Dodatkowa ochrona p.porażeniowa przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym IN-C.

<p style="text-align: center;">Andrzej Balcerzak 07- 416 Olszewo- Borki, Nowa Wieś, ul. Ogrodowa 5</p>	
Temat	OŚWIECZENIE PARKINGU W MSC. LELIS
Adres inwestycji	LELIS, DZ. NR 388 GM. LELIS
Inwestor	GMINA LELIS 07-402 LELIS, UL. SZKOLNA 37 <div style="text-align: right;">Rys. nr 5</div>
Przedmiot opracowania	Złącze kablowo- pomiarowe z rozłącznikiem <div style="text-align: right;">Skala:</div>
Projektant	tech. energ. Jerzy Jastrzębski, nr upr. 812/88/Os arch. Andrzej Balcerzak <div style="text-align: right;">Data: 11.2017</div>