


# SIECI KANALIZACYJNEJ



**OZNACZENIA:**

- 1 - PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE RURA PE DN63 mm  
2 - TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z FOLII (PE, PCV) SZER. MIN. 20 CM  
Z METALOWĄ WKŁADKĄ LOKALIZACYJNĄ  
\* - ZAGŁĘBIENIE MIN. RURY KANALIZACYJNEJ - 1,60 mb

<b>Temat:</b>	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE EWID. ŁĘG PRZEDMIEJSKI UL. GRAFITOWA I UL. OSTROŁĘCKA ORAZ BUDOWA SIECI WODCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE EWID. BIAŁOBIEL, ŁĘG PRZEDMIEJSKI, SIEMNOCHA.
<b>Nazwa</b>	PROFIL WYKOPU
<b>rysunku:</b>	Numer rysunku: <b>3</b>
<b>Adres</b>	m. Ostrołęka, ul. Słoneczna
<b>obiektu:</b>	Skala: ---
<b>Inwestor:</b>	Gmina Leślis ul. Szkolna 37 07-402 Leślis Data: Grudzień 2015 r.
<b>Zespół autorski:</b>	mgr inż. Andrzej Ochencowski MAZ/0208/POOS/08-projektant mgr inż. Paweł Ochencowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający Podpis: