ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PRZEBUDOWY SŁUPA Nr-3 N1-E10,5/3 SIECI NAPOWIETRZNEJ n.N. 0,4 kV w miejsc. ALEKSANDROWO.

Miejscowość: ALEKSANDROWO.

Str. Nr 1,-

Nr kolejny wspornika lub budynku	Słup wirowany N1-E10,5/3	Beton na fundament B 7,5	Obejma 0.3	Śruby M 20x200 mm+ N+PO+PS	Hak wieszakowy do słupów SOT-21	Uchwyt odciągowy SO 34-25.	Poprzecznik narożny. Pm-1 (1x S-80/2)	Konstrukcja mocna Km-1 (4x S-80/2)	Śruby M 12x140 mm+ N+PO+PS	Przyłącze AsXSn 2x25 mm²	Przewód AsXSn 2x25 mm² odcinki do przyłączenia WLZ i z linią n.N.		Wysięgnik rurowy JCE h=2,5 m < pochylenia 10°	Konstrukcja mocująca K-0/2	Obiemka do K-0/2 typu OB.-35	Linia napowietrzna AL 4x35 mm² montaż na słupie	Linia napowietrzna. AL 1x25 mm² montaż na słupie		Przewód YDyo 3 x2,5 mm²	Oprawa LED -35 W	Złącze bezpiecznikkowe.oświetl enia .BZO-01		Zacisk i. odgał. ZO/A 25-35 mm²	Izolator S-80/2	Objemka OZ		Ogranicznik przepięć BOP/R-0,5/5 Zwód słupa wirowanego Fe/Zn 25x 4 mm	Uziemienie słupa bednarka Fe/Zn 25x4 mm z Śruba M 10x35mm +N+PO+PS
Nr-1/2 RK3-E10,5/10	Istn.																												
Nr-3 N1-E10,5/3	1,-	0,45	1,-	3,-			1,-	1,-					1,-	2,-	2,-	41,-	41,-		6,-	1,-	1,-		1,-	5,-			-	-
Nr-3 P-10/ZN	Istn.															47,-	47,-												
Nr-3 N1-E10,5/3	projek				1,-	1,-					2,-												2,-		1,-				
Budynek nr-6	Istn.				1,-	1,-				36,-	2,-												2,-						
Nr-3 N1-E10,5/3	projek				1,-	1,-					2,-												2,-		1,-				
Budynek nr-7	Istn.				1,-	1,-				22,-	2,-												2,-						
razem	1,-	0,45	1,-	3,-	4,-	4,-	1,-	1,-		58,-	8,-		1,-	2,-	2,-	88,-	88,-		6,-	1,-	1,-		9,-	5,-	2,-		-	-

Sporządził: .Jan Damięcki Upr. projekt. AN.III-0073/141/80.....