



- 1 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY TYPU JS 2,5 DN 20 Qnom=2,5m<sup>3</sup>/h  
 2 - ZAWÓR KULOWY WODOCIĄGOWY DN 25  
 3 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY EWA TYPU EA251 DN 25  
 4 - PŁASKOWNIK UZIEMIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE <b>"SAN - INSTAL"</b> SPÓŁKA CYWILNA 07-410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 39/3 tel/fax 029-7642061		Skala : 1 : 1000
Inwestor : GMINA LEŁIS ul. Szkolna 37 07-402 Lełis		Data : 08. 2013r.
Temat : Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w technologii PE DN110mm i DN90mm wraz z przyłączami wodociągowymi PE DN40mm (30szt.) w miejscowości Siemnocha i Białobiel gm. Lełis oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE DN63mm i DN50mm wraz z przyłączami PE DN40mm (6szt.) i DN50mm (1szt.) w miejscowości Siemnocha gm. Lełis. Siemnocha gm. Lełis, dz. nr 65/3, 65/4, 65/5, 69/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/13, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 103/10, 106/1, 106/2, 106/3, 106/6, 106/7, 106/8, 146/1, 147/8, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 179, 185, 179, 191. Białobiel gm. Lełis, dz. nr 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/12, 145/14, 145/17, 145/18, 154/1.		
Treść : <b>SCHEMAT UKŁADU POMIARU ZUŻYCIA WODY</b>		
Projektował :	mgr inż. Tomasz Krześlak upr. nr 5/98/Os w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, ciepłych, wentyl. i gazowych do projektowania bez ograniczeń	Nr rys. :  <b>14</b>
Sprawdziła :	mgr inż. Bożena Godlewska upr. nr 113/90/Os w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do sporządzania proj. sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń	