

## **OPIS TECHNICZNY**

### **DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **ZJAZDU PUBLICZNEGO**

#### **I. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Projekt opracowano w firmie „ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo – Marcin Paweł Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w ramach umowy nr DGL.2151.51.2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zjazdów publicznych w msc. Łęg Przedmiejski.

Inwestorem budowy zjazdu jest Gmina Lelis.

##### Podstawa opracowania:

- [1] Umowa z Inwestorem,
- [2] Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- [3] Uzgodnienia z Inwestorem,
- [4] Inwentaryzacja stanu istniejącego,
- [5] Warunki gruntowo-wodne podłoża,
- [6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwałą Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.2003r,
- [7] Decyzja na lokalizację zjazdu WD.7211.2.32.2013,
- [8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z późniejszymi zmianami),
- [9] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)
- [10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami),
- [11] Rozporządzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),
- [12] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r,

[13] obowiązujące przepisy, wytyczne i normy.

## II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej **Nr 2539W – ulica Słoneczna** (działka nr geod. 10057 stanowiąca własność Miasta Ostrołęki), do nieruchomości oznaczonej nr ewid. geod. **913/10 i 914/9 – ulica Magnolii** wykorzystywana jako droga wewnętrzna w msc. Łęg Przedmiejski.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

## III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest szczegółowe określenie sposobu wykonania budowy zjazdu publicznego. Jednocześnie niniejsza dokumentacja projektowa posłuży do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowego zjazdu.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczególności :

- rozwiązanie geometryczne zjazdu,
- ustalenie sposobu odwodnienia zjazdu,
- ustalenie konstrukcji zjazdu.

## IV. STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Słoneczna przy której zlokalizowany będzie projektowany zjazd publiczny, posiada przekrój szlakowy, jezdnię szerokości 5,65 m o nawierzchni bitumicznej. Po stronie zlokalizowanego zjazdu, wzdłuż krawędzi jezdni pobocze gruntowe szerokości ok. 1,00 m oraz pasy zieleni o szerokości ok. 3,50-4,00 m - do granicy pasa drogowego.

Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się poprzez spływ powierzchniowy spadkami poprzecznymi i podłużnymi do zlokalizowanych za poboczem odcinkowych rowów drogowych lub w przyległy teren.

W chwili obecnej działka nr 913/10 i 914/9 (ul. Magnolii) w miejscu proj. zjazdu posiada połączenie z ul. Słoneczną zjazdem o nawierzchni gruntowej.

Orientacyjną lokalizację istniejącego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000 (**rys. nr 1**).

## V. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO I NAZIEMNEGO

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

- wodociąg,
- gazociąg,
- linia kanalizacji sanitarnej,
- kable telefoniczne ziemne.

## VI. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

### 1. Projektowane zagospodarowanie terenu – geometria

Geometrię projektowanego zjazdu zaprojektowano wg następujących parametrów technicznych:

- szerokość jezdni zjazdu – 5,20 m
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi łukami o promieniach  $R = 6\text{ m}$  i  $R = 5\text{ m}$
- długość zjazdu (w pasie drogowym drogi powiatowej) – 4,55 m
- szerokość poboczy –  $2 \times 1,00\text{ m}$

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500 na **rys. nr 2**.

### 2. Układ wysokościowy

Projektowany zjazd powiązано wysokościowo z istniejącą krawędzią jezdni drogi powiatowej - ul. Słonecznej oraz z istniejącą nawierzchnią gruntową jezdni ul. Magnolii. Zapewniając spadek podłużny w kierunku jezdni ul. Słonecznej na długości 4,55 m – 3,5 %. Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny zjazdu – 0,8 % (na krawędzi jezdni ul. Słonecznej w dostosowaniu do jej spadku podłużnego). Spadek poprzeczny poboczy – 4%.

Projektowany układ wysokościowy przedstawiono na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500 na **rys. nr 2** oraz na **rys. nr 3** i **nr 4**.

### 3. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni projektowanego zjazdu przez spływ wód opadowych za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi do zlokalizowanych za poboczem rowów drogowych. W celu zachowania ciągłości przepływu wody w rowach należy zaprofilować rów trapezowy na odcinku 33 m wzdłuż działki nr 913/1, aż do połączenia z istniejącym rowem biegnącym wzdłuż drogi powiatowej. Głębokość rowu 60-70 cm z pochyleniem podłużnym zgodnym z nachyleniem

terenu (w kierunku proj. przepustu pod zjazdem przy ul. Magnolii). Skarpy rowu o nachyleniu 1:1.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust drogowy pozwalający na swobodny przepływ wody w rowach.

Parametry przepustu:

- typ rury: PEHD karbowana
- średnica: 300 mm
- długość: L=11 m
- ścięcia rury na wlocie i wylocie: 1:1,5
- posadowienie przepustu: ława gr. 25 cm z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm
- umocnienia na wlocie i wylocie: kostka kamienna sześcienna 8-11 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

#### 4. Konstrukcja

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne podłoża odpowiadające grupie nośności podłoża G1 i obciążenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- **Konstrukcja zjazdu (konstrukcja „A”):**

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o **gr. 4 cm**, na obciążenie ruchem **KR 1** z m.m. o uziarnieniu - **0/11,20 mm**, wg. **PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70**,
- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o **gr. 4 cm**, na obciążenie ruchem **KR 1** z m.m. o uziarnieniu - **0/11,20 mm**, wg. **PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70**,
- projektowana górna warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego **fr. 0/31,50 mm** zagęszczanego mechanicznie o **gr. 20 cm**, **Is = 1,00**; wg. **PN-EN 13242+A1:2010**,
- grunt rodzimy – piasek średni (G1)

- **Konstrukcja poboczy (konstrukcja „B”):**

- projektowana w-wa **gr. 10 cm** z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego **(50/50%) fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie do **Is = 0,95**
- grunt rodzimy – piasek średni (G1)

#### 5. Roboty rozbiórkowe

Nie przywiduje się.

## 6. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania koryta pod proj. zjazd należy odhumusować powierzchnię terenu wokół istniejącego zjazdu gruntowego na głębokość 10-15 cm.

Roboty ziemne będą obejmowały wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, wykop pod przepust oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych po obu stronach zjazdu na odcinkach długości 10 m.

Wykonane koryto należy wyprofilować do projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych oraz zagęścić do uzyskania  $I_s = 0,98$ .

Nad przepustem należy wykonać zasypkę z gruntu przepuszczalnego i zagęścić mechanicznie ręczną zagęszczarką do  $I_s = 0,98$ .

Roboty ziemne ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowane pod zjazdem, należy wykonywać ręcznie.

## 7. Roboty dodatkowe

Wyrównać powierzchnię terenu znajdującą się za poboczami (ręczne lub mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).

## 8. Roboty wykończeniowe

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć teren budowy.

## VIII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MATERIAŁÓW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano zestawienie tabelaryczne powierzchni objętej opracowaniem oraz ilość materiałów niezbędnych do wykonania zjazdu:

Lp.	Opis	Jednostka miary
1.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	37,00 m <sup>2</sup>
2.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	38,00 m <sup>2</sup>
3.	Podbudowa z kruszywa łamanego	43,00 m <sup>2</sup>
4.	Pobocza z m. kruszywa naturalnego i łamanego	15,00 m <sup>2</sup>
5.	Powierzchnia do wyplantowania	19,00 m <sup>2</sup>
<b>ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO UL. SŁONECZNEJ – 77 m<sup>2</sup></b>		

## **IX. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

Nie dotyczy.

## **X. DANE INFORMACYJNE**

### **1. Dane o wpisie do rejestru zabytków**

Teren objęty opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis, uchwalonego uchwałą Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.203r, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie.

### **2. Zagrożenie dla środowiska i użytkowników obiektu budowlanego**

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstaną również zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego.

### **3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego**

Przedmiotowy zjazd nie znajduje się w obszarze terenu górniczego. Nie przewiduje się też w wyniku powstania inwestycji zagrożeń dla środowiska oraz dla jego użytkowników.

PROJEKTANT:  
**mgr inż. Marcin Paweł Parzych**