

1. Zestaw sprężarki KCT 401-250St/2.4 kW 1
1a. Zestaw sprężarki istn. rezerwowa 4,0 kW 1
2. Zestaw dmuchawy typ KO 5 TD/4.0 kW 2
3. Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 5.25.3B/5.5 kW 2
4. Zestaw pompy płucznej TP100-200/2/5,5 kW 1
5. Rozdzielnia ZH 1
6. Osuszacz powietrza QDB 200/1.1 kW 2
8. Wodomierz MW-NKO DN 100 3
9. Wodomierz MW-NKO DN 150 1
10. Przepływomierz Magflo DN 150 1
16. Wentylator ścienny SN 100 2
17. Podgrzewacz elektryczny przepływowy 3,5 kW 2
18. Rozdzielnia Główna RG 1
19. Rozdzielnia Technologiczna RT 1
20. Wentylator dachowy WD-16 1
21. Czujnik ruchu z zasilaczem 230 V/12 V 1
22. Przycisk bezpieczeństw GPW 1
23. Czujnik zmierzchowy Z-DS/SENSOR 1
24. Oprawa przemysłowa OPK-236 2x36 W 10

UWAGI!
1. Instalacje elektryczne wykonać w korytkach
2. Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S
3. Istniejące instalacje oświetlenia wewnątrz budynku, do gniazd wtykowych i ogrzewania pozostają bez zmian.

Pracownia Projektowa Inżynierii Środowiska w Olsztynie

TREŚĆ: Instalacje elektryczne wnętrzowe	OBIEKT: SUW Gnoty gm. Lelis	
Nr rys. 2		Skala: 1:50
Data: 2018-11	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Branża: elektr.