


cd
rys. Nr 3

cd
rys. Nr 5



Na schemacie zaproponowano zastosowanie
aparatury firmy Moeller
Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE			
TREŚĆ:		OBIEKT:	
Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 2		SUW Dabrowka gm. Lelis	
rys. Nr 4	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny		Skala b.s.
Data 2017-01			Branża: Elektr.