






SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW UZT



Uwaga!
Montaż, eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków - zgodnie z wytycznymi producenta.
Harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, muszą być przestrzegane w czasie eksploatacji przepompowni.




Zwieńczenie nieprzejazdowe - nadstawka POKRYWA PE




POZIOMY W PRZEPOMPOWNI UZT - OZNACZENIA:

Ps - poziom suchobiegłu	+ 0,30 mm
Pw - poziom wyłączenia pompy	+ 0,50 mm
Pz - poziom załączenia pompy	+ 0,70 mm
Pa - poziom awaryjny	+ 0,90 mm
Pd - poziom dna komory	0,00 mm

WENTYLACJA



Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.			
MAZWA INWESTYCIJ:		Branża Sanit.	
		STADIUM B	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	BUDOWA PRZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA „ BUDOWA PRZYLĄCZY KANALIZACYJNYCH W OBRĘBIE EVIDENCYJNYM LEIS, BIAŁOBIEŁ, GM. LEIS - ETAP 1		NR RYS. SZ-26 /1
ADRES BUDOWY:	SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW UZT		SKALA -
INWESTOR:	LEIS, DZ. NR EWID. 608, 722, 3423, 706, 378/18, 574/15, 574/17, 574/16, 575/15, 568/4, 588, 614/1, 721, 348/4, 706, 384/9, 577/1, 752, 746, OBRĘB LEIS, BIAŁOBIEŁ, DZ. NR EWID. 150/18, 150/5, 158/14, 170/22, 170/28, 240, 185/48, 185/47, 241, 158/19, OBRĘB BIAŁOBIEŁ / GMINA LEIS		DATA 05.2018
PROJEKTANT:	GMINA LEIS, UL. SZKOŁNA 37, 07-402 LEIS		PODPIS
mgr inż. Kinga Bolc		NR UPR.	
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłoty, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych		WAM/0029/POOS/10	