

- przyłączy wykonać z rur PE Ø 40.
- włączenie wykonać trójnikiem siodłowym Ø90/40 . Na włączeniu należy zabudować zasuwy Dn 40 zgrzewane do rur PE w celu umożliwienia odcięcia przyłącza do działki.
- przyłączy zakończyć zaślepką na granicy działki.
całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.

Białobiel ul. Piękna -

sieć wodociągową wykonać z rur PE HD 100 SDR 17 Ø 110 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe z zastosowaniem kształtek systemowych,

- zastosować armaturę linową, trójniki, zasuwy itd. - żeliwo sferoidalne, PN 10,
- zamontować hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zabezpieczeniem,
- przejścia pod ciągami komunikacyjnymi zabezpieczyć stalową rurą osłonową Ø 200, alternatywnie rura osłonowa PE.

Przyłącza wodociągowe odbiorców indywidualnych wykonać wg następujących warunków;

- przyłączy wykonać z rur PE Ø 40.
- włączenie wykonać trójnikiem siodłowym Ø110/40 . Na włączeniu należy zabudować zasuwy Dn 40 zgrzewane do rur PE w celu umożliwienia odcięcia przyłącza do działki.
- przyłączy zakończyć zaślepką na granicy działki.
całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.

Durlasy przyłączy do działki nr 699/3 oraz 214/1

- przyłączy wykonać z rur PE Ø 63 (dz. Nr 699/3) i , Ø 40 (dz. Nr 214/1).
- zastosować armaturę linową, trójniki, zasuwy itd. - żeliwo sferoidalne, PN 10,
- przejście pod ciągami komunikacyjnymi zabezpieczyć stalową rurą osłonową Ø 200,
- włączenie wykonać trójnikiem siodłowym. Na włączeniu należy wbudować zasuwę Dn 50 zgrzewaną do rur PE.
- na przyłączy zamontować skrzynki żeliwne o wymiarach 270 x 270 x 157 mm.
- całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.
- przyłączy zakończyć zaślepką na granicy działki.
- całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.

UWAGI KOŃCOWE

1. Zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
2. Odbioru technicznego dokonuje ASG INWESTYCJE S.C. na zlecenie Inwestora
3. Zabrania się poboru wody z sieci wodociągowej bez dokonanych odbiorów i podpisania umowy z ASG INWESTYCJE S.C. na dostawę wody.
4. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.

ASG INWESTYCJE S.C.
 A. Romejko, G.
 ul. Głowackiego 15,
 NIP 788 235 25 38 REGON 146304
Współwłaściciel

Grzegorz Dzięgielewski