

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Lelis, dnia 19.08.2022 r.

IR-ZP.271.8.2022

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e1fc175-1e3a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

A/a

Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis*” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Proszę o doprecyzowanie kosztorysu, który wpływa na cenę: Minimalna średnica wisięgnika, Oprawy Led minimum powyżej 110 lumenów z 1W, Prawa przemysłowe i intelektualne do produktów dotyczące wprowadzenia nowych etykiet energetycznych na produkcie wpisanych do bazy danych EPREL.

Odpowiedź:

Minimalna średnica wisięgnika wynosi 50 mm. Oprawy Led zgodnie z SWZ przy mocy 40W min. 5000 lumenów, tj. min. 125 lumenów na 1W oraz 60 W min. 7000 lumenów, tj. min. 116 lumenów na 1W.