

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Lelis, dnia 18 sierpnia 2023 r.

IR.271.27.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd430808-32d3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

A/a

Gmina Lelis z siedziba przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zadaszania trybun na stadionie sportowym w Lelisie” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Witam, Udzielili Państwo odpowiedzi, że konstrukcja ma być cynkowania ogniowo i malowana proszkowo. Wg naszej wiedzy nie ma farby ognioochronnej proszkowej. Są takie farby, ale ciekłe. Być może jest tu pomyłka i chodzi o malowanie natryskowe. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również malowanie natryskowe konstrukcji stalowej.