



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
nr pom.	Nazwa pomieszczenia
1.01	SALA SPOTKAN
1.02	SZATNIA NA OKRYCIA
1.03	WC DAMSKIE/PNW
1.04	WC MĘSKIE
1.05	KOMUNIKACJA
1.06	ANEKS KUCHENNY
1.07	POM.GOSPODARCZE

Oznaczenia:	
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP-20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, podwójne, IP-20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze IP-44
	Gniazdo 3L+N+PE 440V, 16A IP-44
	Zestaw instalacyjny ZI04/R211 (gniazdo 3L+N+PE + dwa gniazda 230V) IP-44, w skrzynce zewnętrznej
	Przycisk pożarowego wyłącznika prądu
	Rozdzielnica elektryczna
	Wypust zasilający

Uwagi:

1. Wentylatory z oznaczeniem W należy zasilć przewodem YDYżo 4x1,5 z wyłączników oświetlenia danego pomieszczenia. Będą one włączane razem z oświetleniem a wyłączane z opóźnieniem.

<div><div><div>B</div><div>Best-Plan</div></div><div><div>BEST-PLAN Magdalena Wiska</div><div>07-402 Lelis,Gibałka 11 tel. 501-999-294</div></div></div>			
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU BARU NA BUDYNEK PN. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I LOKALNEJ		skala
temat	Instalacja gniazd wtykowych		1 : 100
adres budowy	OBIERWIA 128A, gm. Lelis działka nr ewid. 710/4		rys. nr
inwestor	GMINA LELIS LELIS , ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis		E-03
projektant	mgr inż. Tadeusz Lis	upr.spec.instalacyjnej nr Wa-101/02	
sprawdzający	mgr inż. Marek Błat	upr.spec.instalacyjnej nr MAZ/0544/PWBE/15	
opracował			
GIBAŁKA, marzec 2024r.			