

Numer obwodu	Zasilanie z RPW	Główna szyna wyrównawcza	WG	Lampki sygnalizac.	Aw/Ew	1o	2o	1	2	3	Zi	4	5	6	7	8	9	Pw1	Pw2	Pw3	Pw4	K	Kp	W
Opis			Wyłącznik główny $I_s \approx 49,7A$		Oświetlenie awar. / ewak.	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazada	Gniazda	Zestaw instalacyjny	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazada	Gniazda	Gniazda	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Kuchnia	Kurtyna powietrzna	Zasilanie wiaty
Moc [kW]					0,1	0,25	0,25	1,0	1,0	0,5	10,0	1,5	1,5	0,75	0,75	0,75	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	6,0	10,0

Rozdzielnica RG
P_i = 57 600 W
k_j = 0,65
$P_s \approx$ 37 440 W
$I_s \approx$ 58,7 A

BEST-PLAN

BEST-PLAN Magdalena Wiska
07-402 Lelis,Gibałka 11 tel. 501-999-294

nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU BARU NA BUDYNEK PN. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I LOKALNEJ		skala
temat	Schemat rozdzielnicy RG		
adres budowy	OBIERWIA 128A, gm. Lelis działka nr ewid. 710/4		rys. nr E-06
inwestor	GMINA LELIS LELIS , ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis		
projektant	mgr inż. Tadeusz Lis	upr.spec.instalacyjnej nr Wa-101/02	
sprawdzający	mgr inż. Marek Blat	upr.spec.instalacyjnej nr MAZ/0544/PWBE/15	

GIBAŁKA, marzec 2024r.