



- UWAGI:
- $R_u > 10\Omega$
 - W przypadku wyższej rezystancji uziemienia wyprowadzić bednarkę min 2 m od budynku i wbić szpilkę/ki do osiągnięcia poprawnej wartości uziemienia

	Bednarka Fe 30x4
	Złącze kontrolne

	USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07- 410 Ostrołęka, ul. Goworowska 31a/12, tel. 505-965-707	
nazwa obiektu	BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO	
temat	RZUT FUNDAMENTÓW	
adres budowy	Lelis, gm. Lelis działka nr ewid.350	
inwestor	GMINA LELIS ul. Szkolna 39 , 07-402 Lelis	
projektant	mgr inż. Artur Gutowski	MAZ/0339/PWBE/23
opracował	mgr inż. Artur Gutowski	
OSTROŁĘKA czerwiec 2024 r.		