



UWAGA:

- na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia
- zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu
- dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej
- do zagęszczenia zasypki w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (max. ciężar użyteczny 0,30kN)

Inwestor: Gmina Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis		Rysunek nr 5 Faza: PT SKALA: B/S
Obiekt: Budowa przyłączy wodociągowych w ramach zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej przyłączami w obrębie ewidencyjnym Gnaty, Łęg Przedmiejski gmina Lelis"		
Adres inwestycji: działki ewidencyjne nr: 135/15, 137/29, 137/33, 162/4, 162/3, 865/1, 865/2, 0008 Gnaty, 0011 Łęg Przedmiejski, jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis		
Nazwa rysunku: Schemat ułożenia rur w wykopie		
Opracował:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Tomasz Tymiński - projektant		MAZ/0266/PWOS/10 - spec. inst. sanit.
mgr inż. Hubert Cikacz - sprawdzający		MAZ/0416/PWBS/15 - spec. inst. sanit.
Data opracowania	Czerwiec 2023 rok	