

Lelis dn.19.03.2020r.

Wyjaśnienia do przetargu IZP.271.2.2020:

Część I - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis”

Część II - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis
i Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Dąbrówce”

Gmina Lelis w związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania udzielenia wyjaśnień:

1. Czy Inwestor uzna wykazanie przez Wykonawcę referencji dotyczących zbiornika retencyjnego z innych dopuszczalnych materiałów, spełniających normy niż stal nierdzewna ? /dot. SIWZ pkt.11.1.3/

Ad.1 Zamawiający zmienia zapis SIWZ dotyczący wymagań zawartych w pkt.11.1.3 SIWZ.

a) CZĘŚĆ I - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, rozbudową, przebudową SUW o wartości za kwotę min. 1 500 000,00 PLN brutto każda obejmujące zakresem montaż zbiornika retencyjnego ze stali, o poj. co najmniej 150 m3.

b) CZĘŚĆ II - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, rozbudową, przebudową SUW o wartości za kwotę min. 600 000,00 PLN brutto każda obejmujące zakresem montaż zbiornika retencyjnego ze stali, o poj. co najmniej 75 m3.

2. Z jakiej stali należy wykonać zbiorniki retencyjne ?

Ad.2 Zgodnie z dokumentacją zbiorniki wyrównawcze pionowe, ze stali nierdzewnej gat.14301

Zadanie SUW Dąbrówka

3. Czy należy wycenić i wykonać wymianę rurociągów w obrębie budynku SUW z instalacji PCV klejonej na instalację wykonaną ze stali nierdzewnej.

Ad.3 Tak. Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem – poz.30 przedmiaru

4. Brak w przedmiarach montażu osuszacza powietrza w ilości 1 szt.

Ad.4 Osuszacz ujęty w przedmiarze (Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce)
poz. 17

Zadanie SUW Gnaty


5. Proszę o wykreślenie przedmiarów dział 2.4 poz.167-172 i zastąpić je np. kalkulacją indywidualną „demontaż istniejących fundamentów żelbetowych”

Ad. 5 Zamawiający wykreśla z przedmiarów dział 2.4 poz.167-172 należy zastąpić je poz.
„demontaż istniejących fundamentów żelbetowych”

Podstawa wyceny –kalkulacja indywidualna.

Ad. 6 Brak w przedmiarach montażu osuszacza powietrza w ilości 2 szt.

Ad. 5 Osuszacz ujęty w przedmiarze (Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Gnaty gm.
Lelis - etap I) poz. 16

WOJT

Stefan Prusik