

Lelis dn.19.03.2020r.

Wyjaśnienia do przetargu IZP.271.2.2020:

*Część I - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis”*

*Część II - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis  
i Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole  
Podstawowej w Dąbrówce”*

Gmina Lelis w związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania udzielenia wyjaśnień:

1. Czy Inwestor uzna wykazanie przez Wykonawcę referencji dotyczących zbiornika retencyjnego z innych dopuszczalnych materiałów, spełniających normy niż stal nierdzewna ? /dot. SIWZ pkt.11.1.3/

**Ad.1** Zamawiający zmienia zapis SIWZ dotyczący wymagań zawartych w pkt.11.1.3 SIWZ.

- a) **CZĘŚĆ I** - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, rozbudową, przebudową SUW o wartości za kwotę min. 1 500 000,00 PLN brutto każda obejmujące zakresem **montaż zbiornika retencyjnego ze stali, o poj. co najmniej 150 m3.**
- b) **CZĘŚĆ II** - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, rozbudową, przebudową SUW o wartości za kwotę min. 600 000,00 PLN brutto każda obejmujące zakresem **montaż zbiornika retencyjnego ze stali, o poj. co najmniej 75 m3.**

2. Z jakiej stali należy wykonać zbiorniki retencyjne ?

**Ad.2** Zgodnie z dokumentacją zbiorniki wyrównawcze pionowe, ze stali nierdzewnej gat.14301

### Zadanie SUW Dąbrówka

3. Czy należy wycenić i wykonać wymianę rurociągów w obrębie budynku SUW z instalacji PCV klejonej na instalację wykonaną ze stali nierdzewnej.

**Ad.3** Tak. Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem – poz.30 przedmiaru

4. Brak w przedmiarach montażu osuszacza powietrza w ilości 1 szt.

**Ad.4** Osuszacz ujęty w przedmiarze (Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce)  
poz. 17


**Zadanie SUW Gnaty**

5. Proszę o wykreślenie przedmiarów dział 2.4 poz.167-172 i zastąpić je np. kalkulacją indywidualną „demontaż istniejących fundamentów żelbetowych”

**Ad. 5** Zamawiający wykreśla z przedmiarów dział 2.4 poz.167-172 należy zastąpić je poz. „demontaż istniejących fundamentów żelbetowych”  
Podstawa wyceny –kalkulacja indywidualna.

6. Brak w przedmiarach montażu osuszacza powietrza w ilości 2 szt.

**Ad. 6** Osuszacz ujęty w przedmiarze (Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Gnaty gm. Lelis - etap I) poz. 16

WÓJT  
  
Stefan Prusik