

Lelis dn.06.04.2020r.

Wyjaśnienia do przetargu IZP.271.2.2020:

Część I - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis”

Część II - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis
i Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Dąbrówce”

Gmina Lelis w związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania udzielenia wyjaśnień:


1. Zapytanie dotyczy zapisu zawartego w dokumentacji: „Wszystkie elementy pompowni tj. rama, orurowanie, zawory przelotowe i zwrotne, manometry zaprojektowano ze stali kwasoodpornej”. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy takie jak np. zawory zwrotne, przelotowe były wykonane ze stali nierdzewnej ? Zazwyczaj ww. elementy wykonuje się z żeliwa (malowane epoksydowo).

Ad.1 Zamawiający wymaga zastosowanie dla pompowni drugiego stopnia (zestaw pompowo-hydroforowy) należy zastosować armaturę:

- dla średnic do DN 50 – zawory kulowe i zawory zwrotne ze stali kwasoodpornej,
- dla średnic powyżej DN 50 zawory zwrotne i przepustnice z dyskami ze stali kwasoodpornej i korpusem z żeliwa epoksydowanego.

2. Czy możliwa jest zmiana sposobu wniesienia zabezpieczenia wadialnego w formie gwarancji jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem ?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy