

Lelis dn.06.04.2020r.

Wyjaśnienia do przetargu IZP.271.2.2020:

Część I - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis”

Część II - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis
i Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Dąbrówce”


Gmina Lelis w związku z zapytaniem do prowadzonego postępowania udzielenia wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu agregatów prądotwórczych na SUW w Dąbrówce i SUW w Gnatach?

Ad.1 Zamawiający nie wymaga dostawy agregatów prądotwórczych.

2. Czy w zakres robót wchodzi dostawa i montaż monitoringu, czy tylko sterownika który spełni taką funkcję?

Ad.2 Parametry pracy zestawu hydroforowego monitorowane będą na wyświetlaczu skrzynki technologicznej zestawu. Do wyceny należy uwzględnić dostawę i montaż tylko sterownika, który powinien mieć możliwość podłączenia zdalnego monitoringu.

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy